



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41

Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Советского АО г. Омска

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37

Тел./факс: 26-94-24, E-mail: ondsao@mail.ru

Предписание № 65/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Омской области «Омский
педагогический колледж № 1», директору БПОУ «ОПК № 1» Горшкову Никите Ивановичу.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Советского АО г. Омска по
пожарному надзору Юрова Игоря Евгеньевича № 65 от «11» февраля 2019, ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «28» февраля 2019 по
11 ч. 00 мин. «15» марта 2019 проведена **плановая выездная проверка** государственным
инспектором САО г. Омска по пожарному надзору Морозовым Алексеем Владимировичем
территории, зданий и помещений бюджетного профессионального образовательного учреждения
Омской области «Омский педагогический колледж № 1» по адресу: 644008, г. Омск,
ул. Физкультурная, 8 «В»

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование
объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БПОУ «ОПК № 1» Горшковым Никитой Ивановичем.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

*В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:*

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнением)
1.	2	3	4	5
1	На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках частично отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, (фактически имеется только на 1 этаже в объеме лестничной клетки)	(ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012).	01.04.2020	

2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний	(п. 24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	01.04.2020	
---	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:
Государственный инспектор САО г. Омска
по пожарному надзору Морозов А.В.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)


«15» марта 2019

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)

«15» марта 2019




 (должность, фамилия, инициалы)