



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Ленинского А.О. г. Омска

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск, ул. Стальского, 86, тел.: 40-16-10, факс: 40-17-90, E-mail: ond-lao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 57/1/1-8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омский педагогический колледж №1"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору от «23» января 2019 г. № 57, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. "08" февраля 2019 г.; с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "15" февраля 2019 г.; с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "27" февраля 2019 г.; с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. "01" марта 2019 г проведена плановая проверка государственным инспектором Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору Сивохой Евгением Сергеевичем помещений и территории Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский педагогический колледж №1"» расположенного по адресу: г. Омск, ул. Всеволода Иванова, 13А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно директором БПОУ ОО "Омский педагогический колледж №1" Гориковым Никитой Ивановичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
57/1/1	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости в месте пересечения перекрытия пластиковыми трубопроводами (отсутствуют противопожарные муфты на пластиковых канализационных трубах в подвале, 1,2,3,4 этажах)	Основание: ст.137 п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123, п.22 ППР РФ)	01.12.2019	

57/1/2	не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения перекрытия пластиковыми трубопроводами (зазоры в местах установки пластиковых канализационных труб в подвале, 1,2,3,4 этажах	Основание: п. 22 Правил противопожарного режима в РФ	01.12.2019	
57/1/3	Складские помещения категорий В2-В3 не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа	Основание: ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.12.2019	
57/1/4	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Допустимый уровень звука 60 дБА, (фактически уровень: 55 дБА, комнаты на 1 этаже; 57 дБА, комнаты на 2 этаже; 58 дБА, комнаты на 3 этаже; 53 дБА, комнаты на 4 этаже; 56 дБА, комнаты на 5 этаже;	Основание: ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2 СП 3.13130.2009	01.12.2019	
57/1/5	Ширина эвакуационного выходов в свету менее 0,8 метра; (позиции 49 Технического паспорта БТИ шириной 0,7м; замеры выполнены механической рулеткой)	Основание: ст.4, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.12.2019	
57/1/6	В местах примыкания переходов между зданием бытового корпуса и зданием служебно-бытового в проемах противопожарной стены, отсутствуют противопожарные двери с пределом огнестойкости EI30	Основание: ч. 19 ст. 88 ФЗ №123-ФЗ; п. 5.4.19 СП 2.13130.2012	01.12.2019	
57/1/7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций выполнена не качественно	Основание: ст. 35,57,87 ФЗ №123-ФЗ; п. 5.4.5 СП 2.13130.2012	01.12.2019	
57/1/8	Не обеспечен минимальный расход воды 1 х 2.5 литра в секунду на внутреннее пожаротушение (фактически	Основание: п. 4.1.1 табл. 1 СП 10.13130.2009, ст. 45, 60, 62, 106 и 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г.	01.12.2019	

пожаротушение (фактически расход составляет 1 х 1.86 литра в секунду)	закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ);		
---	--------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору

Сивоха Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2019 г.


