

**УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ ОМСКУ
(УМТСР по городу Омску)**

644007, Омская область г. Омск, ул. Булатова, д. 68
тел. (3812) 35-70-00 (ДОБ.56-00), факс: (3812) 95-57-15

E-mail: omsk@omsk.omskmintrud.ru

<http://www.mtsr.omskportal.ru>

<http://www.omskmintrud.ru>

ОКПО 78787656, ОГРН 1055507075777, ИНН/КПП 5504108531/550301001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 5
об устранении нарушений законодательства**

16 февраля 2017 года

город Омск

16 февраля 2017 года при проверке Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области "Омский педагогический колледж №1" (далее – БПОУ "ОПК №1") расположенного и осуществляющего деятельность по адресу: 644045 г. Омск, ул. Блюхера, д. 28, главным специалистом отдела по делам инвалидов Управления Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску – Л.А. Сальниковой, выявлены нарушения законодательства БПОУ "ОПК №1" Омска требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а именно:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Прилегающая к зданию БПОУ "ОПК №1" территория оборудована ограждением, в виде металлического забора высотой более 2-х метров. Вход и въезд на прилегающую территорию осуществляется через распашные калитку и ворота.

1. Выделенные места для стоянки автомобилей не оборудованы знаком (согласно пункту 4.2.1 СП 59.13330.2012 выделенные места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД)

2. Вход в здание оборудован двустворчатыми дверями. Дверные полотна смешанного заполнения, одна рабочая створка дверного проема в свету составляет 0,71 м., при открывании второй створки двери ширина дверного проема составляет 1,45 м. (согласно пунктам 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012 ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9 м.).

3. По путям движения МГН внутри здания к функциональным зонам имеются перепады уровней пола, дверные пороги высотой более 0,014 м (согласно пунктам 5.1.4, 5.2.4. СП 59.13330.2012 высота порогов или перепада высот не должна превышать 0,014 м.).

4. Функциональная зона гардероба расположена на высоте 1,0 м от уровня пола (согласно пункту 7.1.9 СП 59.13330.2012 поверхность низа обслуживающих мест, используемых посетителями в креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м. над уровнем пола).

5. Актовый зал располагается на втором этаже, по пути движения отсутствуют поручни лестничного марша (согласно пункту 5.2.15 СП 59.13330.2012. поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м.), завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение, поручни перил с внутренней стороны лестницы должны быть не прерывными по всей ее высоте).

6. В актовом зале (190 стационарных места) не предусмотрена система усиления звука, индивидуальная или коллективного использования (согласно пунктам 7.1.7, 7.1.11 СП 59.13330.2012 в каждом зале должна быть система усиления звука, индивидуальная или коллективного использования, зал вместимостью более 50 человек, должен быть оборудован фиксированными сидячими местами, не менее 5 % кресел).

7. Дверной проем, ведущий в спортивный зал имеет порог высотой от 0,07 м. (согласно пунктам 5.2.4, 5.1.4 СП 59.13330.2012 высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м, при перепаде высот пола в здании следует предусматривать пандусы или подъемные устройства).

8. В здании имеются залы для занятия спортом, раздевалки доступные для раздевания МНГ отсутствуют (согласно пунктам 7.5.16, 7.5.19, СП 59.13330.2012 в помещениях для занимающихся инвалидов, следует предусматривать места для хранения кресел-колясок; индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,3 м, При открытом способе хранения одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на высоте не более 1,3м от пола. Скамьи в гардеробных должны иметь в плане 0,6 x 0,8м).

федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 24 мая 2006 года № 13 "Об утверждении перечня должностных лиц Министерства труда и социального развития Омской области и его территориальных органов, имеющих право выдавать предписания о нарушении законодательства и составлять протоколы об административных правонарушениях" предлагаю устраниТЬ выявленные нарушения законодательства:

Бюджетное профессиональное образовательное учреждения Омской области "Омский педагогический колледж №1"

№ п/п	Перечень предложений по устранению нарушений со ссылкой на нормативный правовой акт	Срок устранения нарушения
1	В соответствии с пунктами 4.2.1 СП 59.13330.2012: Оборудовать стоянки автомобилей знаками принятymi ГОСТ Р 52289 и ПДД	31 августа 2020 г.
2	В соответствии с пунктами 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012: Увеличить ширину входных дверей.	31 августа 2020 г.
3	В соответствии с пунктами 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012:	31 августа

	Понизить дверные пороги до 0,014 м., по пути следования МГН	2020 г.
4	В соответствии с пунктом 7.1.9 СП 59.13330.2012: Оборудовать функциональные зоны регистратуры, гардероба для лиц, использующих кресла-коляски на высоте 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м.	31 августа 2020 г.
5	В соответствии с пунктом 5.2.15 СП 59.13330.2012: Установить поручни на пути движения к актовому залу. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м.), завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение, поручни перил с внутренней стороны лестницы должны быть не прерывными по всей ее высоте ограждения	31 августа 2020 г.
6	В соответствии с пунктами 7.1.7, 7.1.11, СП 59.13330.2012: Зал оборудовать системой усиления звука, установить фиксированными местами для МНГ.	31 августа 2020 г.
7	В соответствии с пунктами 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012: Понизить дверные пороги в спортивном зале до 0,014 м.	31 августа 2020 г.
8	В соответствии с пунктами 7.5.16, 7.5.19, СП 59.13330.2012: Оборудовать раздевалки доступные для раздевания МНГ	31 августа 2020 г.

Об исполнении настоящего предписания прошу сообщить в письменной форме с приложением документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений, в Управление Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску по адресу: 644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 68 контактный телефон: телефон (3812) 35-70-00 (доб. 5600), факс: (3812) 95-57-15.

Должностное лицо территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области), выдавшее предписание:

Главный специалист отдела по делам инвалидов

УМТСР по городу Омску
(должность)

Л. А. Сальникова
(инициалы, фамилия)

Л. А. Сальникова
(подпись, дата)